

시험 성적서

성적서 번호 : T2019-02892

회 사 명 : 릿실코리아 유한회사
대 표 자 : 이성철
주 소 : 경기도 안산시 단원구 신원로 355 (목내동, 반월공업공단 비3의30)

1. 시 료 명 : 대불이 두개 핸들식 온냉수 혼합꼭지(세면용, 15) 외 1종
· 규격 및 형식 : IDS (FL3144) 외 1종
2. 성적서의 용도 : 품질관리용
3. 접수일자 : 2019.03.08
4. 시험일자 : 2019.03.22 - 2019.03.22
5. 시험방법 : KS B 2331 수도꼭지(2017.12.11., 개정), EL221 절수형 수도꼭지(2012.07.19., 개정)
6. 시험결과 : 을지 참조

시험자 : 나엘리

(서명) 나엘리

승인자 : 이봉수

(서명) 이봉수

1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다
2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 사본은 무효입니다.

2019 년 03 월 26 일



한국기계전기전자시험연구원



www.ktc.re.kr 15809 경기도 군포시 흥안대로 29

TEL : 031-428-8441, FAX : 031-459-9711





시험결과

성적서 번호 : T2019-02892

1. 시험결과

시료명	시험항목	단위	시험결과
대불이 두 개 핸들식 온냉수 혼합꼭지(세면용, 15) IDS(FL3144)	최대 토수유량	L/min	5.0
대불이 두 개 핸들식 온냉수 혼합꼭지(샤워욕조용, 15) IDS(FB3194)	최대 토수유량	L/min	5.3

2. 시료사진

	
FL3144	FB3194

3. 사용장비

기기명	기기번호	교정	
		교정일자	차기교정일자
토수량시험기	3465	-	-
다이알형 압력계	3465-04	2018-10-23	2019-10-23
토수량측정용저울	3942	2018-10-23	2019-10-23
온습도계	3769-11	2018-10-29	2019-10-29

끝.

