

# 시험 성적서

성적서 번호 : T2016-07461

회 사 명 : 릿실코리아 유한회사  
대 표 자 : 이성철  
주 소 : 경기도 안산시 단원구 신원로 355 (목내동, 반월공업공단 비3의30)

1. 시 료 명 : 수도꼭지  
· 규격 및 형식 : /
2. 성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용
3. 접수일자 : 2016.07.18
4. 시험일자 : 2016.07.18 - 2016.07.26
5. 시험방법 : KS B 2331:2013
6. 시험결과 : 시험결과 참고

시험자 : 나엘리

나엘리

승인자 : 허중식

허중식

1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다
2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 사본은 무효입니다.

2016 년 07 월 26 일



한국기계전기전자시험연구원



www.ktc.re.kr 15809 경기도 군포시 흥안대로27번길 22(금정동)

TEL : 031-428-8441, FAX : 031-459-9711



# 시험결과

성적서 번호 : T2016-07461

시 료	최대 토수 유량 (L/min)	시험방법
대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 (세면용, 15) JADE (KF-1622)	4.9	KS B 2331 : 2013
대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 (세면용, 15) ODYSSEY (KF-1603)	4.7	
대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 (세면용, 15) TONIC (KF-1621)	4.8	
벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 (샤워욕조용, 15) JADE (KF-2852)	6.0	
벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 (샤워욕조용, 15) ODYSSEY (KF-2803)	5.2	
벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 (샤워욕조용, 15) TONIC (KF-2851)	5.3	
대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 (세면용, 15) ONYX (KF-1623)	4.8	
대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 (세면용, 15) IMAGE (KF-1637)	4.6	
대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 (세면용, 15) IMAGE (KF-1647)	4.6	
벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 (샤워욕조용, 15) IMAGE (KF-2867)	5.1	
대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 (세면용, 15) CITY (KF-1494)	4.0	
벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 (샤워욕조용, 15) CITY (KF-2894)	6.2	



# 시 험 결 과

성적서 번호 : T2016-07461

시 료		최대 토수 유량 (L/min)	시험방법
벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 (샤워용, 15) JADE (KF-5750)	헤드샤워	4.6	KS B 2331 : 2013
	핸드샤워	5.4	
벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 (샤워용, 15) JADE (KF-5751)	헤드샤워	6.4	
	핸드샤워	5.5	
벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 (샤워용, 15) IDS (KF-5734)	헤드샤워	5.3	
	핸드샤워	6.4	
벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 (샤워용, 15) ACTIVE (KF-5777)	헤드샤워	6.7	
	핸드샤워	5.8	
벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 (샤워용, 15) MOONSHADOW (D250)	헤드샤워	5.9	
	핸드샤워	4.4	
벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 (샤워용, 15) MOONSHADOW (D20S)	헤드샤워	6.6	
	핸드샤워	6.2	
벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 (샤워용, 15) MOONSHADOW (D220)	헤드샤워	6.2	
	핸드샤워	5.7	
벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 (샤워용, 15) VIGO (KF-5732)	핸드샤워	4.1	
	헤드샤워(레인)	4.2	
	헤드샤워(폭포)	3.7	

끝.

