



시험성적서

- 성 적 서 번 호 : KT19-00028
- 의뢰자
 - 업체명 : 한국환경산업기술원-릭실코리아(유)
 - 주소 : 서울특별시 은평구 진흥로 215 (불광동, 한국환경산업기술원)
- 시험기간 : 2019년 01월 07일 ~ 2019년 01월 17일
- 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용
- 시 료 명 : NEO MODERN CCAS2075(KP-WP-2075)
- 시험방법
 - (1) EL223 : 2013
- 시험결과
 - 1) NEO MODERN CCAS2075(KP-WP-2075)


시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고
총 사용수량	L	(1)	5.0	-
세척 성능(볼 배출 시험-변기 내 잔류 개수)	개	(1)	0.0	-
세척 성능(볼 배출 시험-오수관 통과 개수)	개	(1)	100.0	-
세척 성능(입자 배출 시험-변기 내 잔류 개수)	개	(1)	0.0	-

- ◎ 양변기 부속이 조립된 일체형 양변기.
- ◎ 의뢰자 제시 6L 설정방법(필밸브 18에 위치, 부구 플래퍼 줄 하단 1칸 위치에 결합).
- ◎ 플러시 밸브에 수위선 있음.
- ◎ 양부속 모델명 : C627400Z-6DAKZZ00Z.
- ◎ 시험 시 공급수압(동압) 98 kPa. 끝.

확인	작성자 성명	김유승	기술책임자 성명	전수용
비고: 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2019년 01월 17일

한국건설생활환경시험연구원



인천경기지원 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 032-460-5100

결과문의 : 인천경기지원 ☎ (032)460-5120

총 2페이지 중 1페이지

양식QP-20-01-05(6)

